

MAGYAR ENERGIA HIVATAL
1081 BUDAPEST,
KÖZTÁRSASÁG TÉR 7.

ÜGYSZÁM: ES-1217/1/2005
ÜGYINTÉZŐ: Slenker Endre
TELEFON: 06-1-459-7777; 06-1-459-7773
TELEFAX: 06-1-459-7766; 06-1-459-7764
E-MAIL: eh@eh.gov.hu; slenkere@eh.gov.hu

HATÁROZAT SZÁMA: 584/2006

Tárgy: A 17/2003. számú határozat (működési engedély) 2. számú módosítása

Az **EMA-POWER Kft.** (2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.) mint villamos energia termelői engedélyesnek (a továbbiakban: Engedélyes) a 17/2003. számú határozattal kiadott és módosított működési engedély (a továbbiakban: Engedély) módosítása iránti kérelme alapján, a Magyar Energia Hivatal (1081 Budapest, Köztársaság tér 7. a továbbiakban: Hivatal) a fenti ügyszámon lefolytatott közigazgatási hatósági eljárás keretében meghozta az alábbi

HATÁROZATOT:

- I. a Hivatal a kérelemben foglaltaknak helyt ad, és az Engedélyt az alábbiak szerint **módosítja**:
Az Engedély „4.” számú Mellékletében lévő adatok e határozat kiadásával egyidejűleg törlésre kerülnek és helyükbe a jelen határozat elválaszthatatlan részét képező módosított mellékletek lépnek.
- II. Az Engedély e határozattal nem érintett részei változatlan tartalommal érvényesek.

A határozat felülvizsgálata iránt a közléstől (kézbesítéstől) számított 30 (harminc) napon belül kereset nyújtható be a Fővárosi Bírósághoz mint közigazgatási

bírósághoz. A kereset a Hivatalnál is benyújtható. A keresetnek a határozat végrehajtására halasztó hatálya van.

Az Engedélyes a módosított 19/2002. (XI. 5.) számú GKM-PM együttes rendelet szerinti igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Hivatal intézkedik a határozatnak a Hivatal honlapján történő közzétételéről.

INDOKOLÁS:

Az Engedélyes részére a Hivatal a 17/2003. sz. határozatával (melyet a Hivatal 95/2004. sz. határozattal módosított) villamos energia termelői működési engedélyt adott.

Az Engedélyes 2006. július 6-án érkezett beadványában kérte az Engedély módosítását, az „I., II., és IV.” helyszámú kazánok maradó élettartamának 2009-ig történő meghosszabbításával.

A kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat 2006. szeptember 8-án fizette meg.

A Hivatal a kérelem jogosságát megvizsgálta és a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény (a továbbiakban: VET) 66. § (1) bekezdése, a VET végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Kormány rendelet (a továbbiakban: Vhr) 76. §-a, valamint az engedély I. 13. 1) pontja alapján adta ki a jelen határozatát.

A fentiek alapján a Hivatal a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Az eljárási költségről a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket) 72.§ (1) dd) pontja alapján kellett rendelkezni.

A VET 9. § (11) bekezdése szerint a Hivatal határozata ellen fellebbezésnek nincs helye, a határozat felülvizsgálatát a bíróságtól lehet kérni a Ket 109.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően.

E határozat közzétételére a VET 9/A. § (10) bekezdése és a Vhr. 1/F. §-a alapján kerül sor.

Budapest, 2006. szeptember 27.

Horváth J. Ferenc
elnök

Kapják:

EMA-POWER Kft.	1 példány
MEH Villamosenergia Engedélyezési és Felügyeleti Osztály	1 példány
MEH Távhő Engedélyezési és Felügyeleti Osztály	1 példány
MEH irattár	1 példány

Módosított 4. számú melléklet
az EMA-POWER Kft. Engedélyéhez

Termelőegységek adatai

1) KAZÁN

Helyszám		1	2	4	5
Típus	Mért.e.	LÁNG-Borsig	LÁNG-Borsig	LÁNG-Borsig	EGI
Gyártó		LÁNG	LÁNG	LÁNG	
Névleges teljesítőképesség	MW	50	50	50	58
Frissgőz hőmérséklet	°C	450	450	450	450
Frissgőz nyomás	bar	36	36	36	38
Üzembehelyezési időpont	dátum	1952.	1953.	1953.	1995.
Rekonstrukció időpontja	dátum				
Maradó élettartam	dátum	2009.12.31.	2009.12.31.	2009.12.31.	2025.

Helyszám		6	7	8	9
Típus	Mért.e.	EGI	EGI	EGI	MHD
Gyártó					
Névleges teljesítőképesség	MW	58	77	77	170
Frissgőz hőmérséklet	°C	450	450	450	435
Frissgőz nyomás	bar	38	36	36	38
Üzembehelyezési időpont	dátum	1994.	1991.	1990.	1976.
Rekonstrukció időpontja	dátum				
Maradó élettartam	dátum	2025.	2020.	2020.	2016.

2) TURBINÁK

Helyszám		1	2	3	4	5
Típus	Mért.e.	LÁNG	LÁNG	LÁNG	LÁNG	LÁNG
Gyártó		LÁNG	LÁNG	LÁNG	LÁNG	LÁNG
Jelleg		kond.	elvételes, megcsapo- lásos, ell.nyomású	megcsapo- lásos, ell.nyomású	kond., fűtő	ell.nyomású
Névleges villamos teljesítmény / névleges gőznyelés	MW/t	20/100	20/200	8,5/110	16/106	4,5/56
Frissgőz hőmérséklet	°C	450	435	435	435	450
Frissgőz nyomás	bar	36	36	36	36	36
Üzembehelyezési időpont	dátum	1954.	1971.	1963.	1954.	1954.
Rekonstrukció időpontja	dátum					
Maradó élettartam	dátum	2016.	2016.	2016.	2016.	2016.

3) GENERÁTOROK

Helyszám		1	2	3	4	5
Típus	Mért.e.	GANZ	GANZ	GANZ	GANZ	GANZ
Gyártó	I.	GANZ	GANZ	GANZ	GANZ	GANZ
Teljesítmény	MVA	I. 26,5	III. 26,5	IV. 10,6	V. 17,5	VI. 5
Feszültség	kV	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Üzembehelyezési időpont	dátum	1953.	1953.	1964.	1954.	1954.
Rekonstrukció időpontja	dátum					
Maradó élettartam	dátum	2016.	2016.	2016.	2016.	2016.